

(세척밸브)제품검사 성적서

담당	검토	승인
11/02	/	// 2

2021년 11월 02일

품번	RCF200	수량	270	검사규격	RMS-G-102
품명	절수식대변기	검사방법	체크검사 n=3 / c=0	검사원	이 선 미

NO	검사항목	검사조건	판정기준			검사결과			판정
						X1	X2	X3	
1	겉모양		표면이 매끈하고 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합
2	조작, 기능	토수중 수압 0.1MPa	작동부의 개폐 조작상태가 원활 확실할 것			양호	양호	양호	합
			피스톤부작동시 토수가 양호하고 시트부 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
	세척	토수중 수압 0.1~0.4MPa (L/1회 작동)	대변기 세척밸브	일반형	15±2	해당사항없음			
				절수형	6 (+0, -1)	5.5	5.5	5.4	합
			대. 소변 구별형 (일반형)	대 변 용	14±1	해당사항없음			
				소 변 용	8±1	해당사항없음			
			대. 소변 구별형 (절수형)	대 변 용	5.5±0.5	해당사항없음			
				소 변 용	4(+0, -0.5)	해당사항없음			
	소변기 세척밸브	일반형	4±1	해당사항없음					
		절수형	2 (+0,-1.0)	해당사항없음					
내압	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 내압부 변형, 파손 및 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합	
물충격한계	토수중 수압 0.147MPa(월/1회)	핸들을 0.5초 이내로 닫았을 때 물충격치가 1.47MPa 이하일 것. (토수중 수압을 포함한 압력으로 한다.)			0.20	0.20	0.20	합	
내구	수압 0.2MPa (월/1회)	10만회 핸들작동 후 조작, 내압, 세척성능 이상 없을 것.			양호	양호	양호	합	
지수	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 시트부 및 조립부에 누설이 없을 것.			양호	양호	양호	합	
4	표면처리	도금두께 (주/1회)	Ni : 7.5µm 이상			8.3	8.3	8.2	합
			Cr : 0.35µm 이상			0.43	0.42	0.43	합
5	구조, 모양 및 치수	소변기세척밸브	PJ-1/2-14 나사게이지 맞춤 양호할 것.			해당사항없음			
		대변기세척밸브	PT-1"-11 나사게이지 맞춤 양호할 것.			양호	양호	양호	합
6	몸체	각인 또는 레이저	KS마크, 제조자명 또는 약호, 원산지 (한글 또는 영문)			양호	양호	양호	합
			종류, 호칭지름 및 보조구분, 제품주요부 재료명			양호	양호	양호	합
	포장	프린트 인쇄	제조자명 또는 약호(한글 또는 영문), 연락처, 원산지			양호	양호	양호	합
			KS(마크, 규격번호, 규격명, 인증번호, 인증기관명)			양호	양호	양호	합
KC(마크, 인증번호, 인증기관명)			해당사항없음						
7	포장상태	내포장 및 외포장	내포장에는 부품누락이 없고 외포장상태가 양호할 것.			양호	양호	양호	합
		취급설명서	사용방법 및 사용상 주의사항이 표시된 취급설명서 첨부			양호	양호	양호	합
특기사항					중 합 적 판 정				