




시험 성적서

| | | |
|---|--|---|
| <p align="center">한국세라믹기술원</p> <p>우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321 (Tel: 031-645-1400, Fax 031-645-1494)</p> | <p>성적서번호: 2021-0602-10 페이지 (1) / (총 2)</p> |  |
|---|--|---|

1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 로얄엔컴퍼니(주) / 정훈
 - 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
 - 의뢰일자 : 2021년 02월 18일
2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
3. 시험 시료명/물질 : RWC504
4. 시험기간 : 2021년 02월 18일 ~ 2021년 02월 24일
5. 시험장소: 고정시험실 현장시험
6. 시험방법 : EL223(EM501)
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.
8. 시험결과

| 시료명 | 시험분석항목 | | 시험분석결과 | 시험분석방법 | 비고 |
|--------|----------------------|-------------|--------|--------------|----|
| RWC504 | 총 사용수량 (대변용 6 L 이하) | | 5.6 | EL223(EM501) | |
| | 불 배출 시험 | (변기내 잔류 개수) | 0.0 | | |
| | | (오수관 통과 개수) | 100.0 | | |
| | 입자 배출 시험 (변기내 잔류 개수) | | 2.0 | | |

참고) 6L 설정법 : 필벨브위치 (하단에서 10칸에 세팅) / 부속품명 : RCL325 / 원피스 양변기 / 압 력 : 98kPa

| | | |
|------------|--|--|
| <p>확 인</p> | <p>시험자 : 임 규 준 </p> | <p>기술책임자 : 정 충 호 </p> |
|------------|--|--|

2021 . 02 . 24 .

한국세라믹기술원




비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후