



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT17-032094
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로얄앤크퍼니(주)
 - 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20 414-3
3. 시험기간 : 2017년 03월 07일 ~ 2017년 04월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 신청용
5. 시료명 : 대소구별형 세척밸브(RCF400B)
6. 시험방법
 - (1) EM 501:2013
7. 시험결과
 - 1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
총 사용수량(대변용) - 1초 작동	L	(1)	5.8	-
총 사용수량(대변용) - 4초 작동	L	(1)	5.8	-
총 사용수량(소변용) - 1초 작동	L	(1)	3.8	-
총 사용수량(소변용) - 4초 작동	L	(1)	3.9	-
세척성능 시험 - 불 배출 시험(변기 내 잔류 개수)	개	(1)	0.3	-
세척성능 시험 - 불 배출 시험(오수관 통과 개수)	개	(1)	96.7	-
세척성능 시험 - 입자 배출 시험(변기 내 잔류 개수)	개	(1)	17.7	-
소변용 작동 시 화장지 뭉치 배출 시험	-	(1)	5회 모두 배출	-

◎ 사용 설명서에 명기된 대로 유량조절꼭지대를 완전히 잠근 상태로 하여 시험한 결과임. 끝.

확인	작성자 성명	허보람	기술책임자 성명	전수용
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

2017년 04월 26일

한국건설생활환경시험연구원장



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100
 결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125



시험성적서

성적서번호 : CT17-032094



— 이 하 여 백 —

